ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Общинска администрация село Гърмен

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, БУЛСТАТ 000024752

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: 2960 с.Гърмен, общ.Гърмен, област Благоевград

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 07523/2040, факс: 07523/3179, obs_garmen@bitex.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Феим [redacted] Иса – Кмет**

Лице за контакти: Йорданка [redacted] Донкова, 07523/2040, GSM 0887 459 168

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че *Общинска администрация село Гърмен,* има следното инвестиционно предложение: ***„Изграждане на помпена станция и външен водопровод „Група Рибново – I етап, местност „Железният мост“, землище село Осиково, за водоснабдяване на селата Рибново и Осиково, община Гърмен“, област Благоевград***

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

Предвижда се изграждане на ново водохващане на река Вищерица, помпена станция и нов външен водопровод до съществуващ водопровод „Група Рибново - I етап, местност „Железният мост“, землище на село Осиково, за водоснабдяване на селата Рибново и Осиково, община Гърмен

Инвестиционното предложение е ново.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Село Рибново се водоснабдява от два водоизточника:

Подземен водоизточник – ВС „Илистен“ с довеждащ етернитов водопровод ф100 и ф125 с обща дължина L = 3483 м до напорен резервоар V = 300 м^3. Утвърденият експлоатационен ресурс на водовземното съоръжение е 3,29 л/сек..

Речно водохващане на река Бързата с довеждащ външен водопровод L = 17073 м до напорен резервоар V = 800 м^3. Утвърденият експлоатационен ресурс на водовземното съоръжение е 8,00 л/сек..

В периодите на продължително засушаване дебитите и на двата водоизточници силно намаляват.

За село Рибново е изчислено необходимо максимално водно количество, което възлиза на 16 л/сек..

Село Осиково се водоснабдява от ВС „Конско дере“, представляващо подруслов дренаж. Водите от дренажа се подават директно към село Осиково. Разрешеното водно количество е 0,203 л/сек, което в периодите на засушаване е крайно недостатъчно.

За село Осиково е изчислено необходимо максимално водно количество, което възлиза на 1,4 л/сек..

Новото водохващане ще бъде построено на река Вищерица на кота 1409,87 м. То ще се състои от: преливен яз, пясъкозадържател, утаител, странично водохващане, рибен проход, отвор за екологично водно количество, водозамерваща шахта.

След водохващането предвиждаме изграждане на преливен яз. Размерите на преливника ще бъдат съобразени с преминаването на висока вълна. Предвижда се савак за почистване на яза при необходимост. От двете страни на масивния преливник се предвижда крилни стени на около 6 м от преливника нагори по течението и на около 7 м от преливника по течението на реката. От лявата страна на реката се предвижда страничен отвор (зимен отвор) с решетка за провеждане на водно количество около 15 л/сек. Дъното пред и след яза ще бъде облицовано с камък върху бетонова подложка. Стените са предвидени стоманобетонови и ще се изпълняват по конструктивни чертежи. За почистване на решетките предвиждаме пасарелка от рифелова ламарина.

Непосредствено да масивния яз предвиждаме пясъкозадържател. В него ще бъдат задържани и утаявани по едрите пясъчни частици. В него ще постъпват водите от зимния и летния отвор. Предвидени са савачни уредби за спиране, пускане и пренасочване на водата. Предвидена е савачна уредба за почистване на пясъкозадържателя. Влизане в пясъкозадържателя ще става чрез отвор 0,80/0,80 предвиден отгоре в плочата. От пясъкозадържателя чрез преливник водата ще постъпва в утаителя.

Утаителят е предвиден хоризонтален, правоъгълен, стоманобетонов. Ще бъде покрит със стоманобетонова плоча и обратен насип 0,40 м с цел предпазване водата от

замръзване. В началото на утаителя на разстояние от 1-2 м от стената се предвижда надупчени прегради с диаметър на отворите от 30–40 мм, осигуряващи скорост на водата. Дъното ще бъде с наклон в посока обратна на движението на водата.

Екологично водно количество: В реката след водохващането ще бъде гарантирано екологично водно количество. Минималното водно количество през маловодието е 10 % от средногодишното. Това е установено от проведени до момента изследвания и наблюдения върху състоянието на на някои речни екосистеми. Протичането на това водно количество ще се осигурява чрез рибен проход. Водното количество в реката е по-голямо от необходимото водно количество за питейно-битови цели по време на експлоатация на водохващането. След водохващането се очаква да протичат и по-големи водни количества от необходимото екологично вследствие на преливането.

Предвижда се изграждане на външен водопровод от водохващането на река Вищерица до съществуващ водопровод Ф150 ст.тр., местност „железният мост“, землище на село Осиково, община Гърмен. Новият външен водопровод е с дължина 3165,10 м и ще бъде изграден от полиетиленови тръби с висока плътност Ф200 – 20 атм.

Трасето на водопровода ще преминава по черен път и през имоти – държавна частна собственост.

Помпената станция ще се оборудва в сграда с идентификатор 54184.1.105.2 с площ от 105 кв.м, находяща се в имот с идентификатор 54184.1.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „Вищерица“, с трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: за база за селскостопанска или горска техника – собственост на ТП „ДГС-Места“. Сградата ще бъде закупена от община Гърмен. Сградата е с функция „коларо-железарска работилница. В нея има разположени следните помещения: работилница, тоалетна и склад. Конструкцията на сградата е компрометирана, наблюдават се частично и изцяло съборени външни стени. Покривът на сградата е наполовина разрушен. Сградата е негодна ца експлоатация. Предвижда се реконструкция и промяна на предназначението на „коларо-железарска работилница“ в „Хидротехническо съоръжение - помпена станция“. Предвижда се да се запазят здравите външни стени, а останалите да се заменят със стени от метална конструкция и термопанел от външната и от вътрешната страна. Покривът на сградата ще се изгради нов скатен покрив със метална конструкция и термопанел. Галаритът и местоположението на сградата няма да се променят.

Сградата е на едно ниво и в нея ще бъдат разположени следните помещения с основни и помощни функции: помпено помещение, склад, тоалетни и коридор.

В помпеното помещение ще се разположат машинната зала с помпите. Помпената станция ще се проектира така, че да осигури необходимото оразмерително налягане и водно количество във водоснабдителната система на село Рибново и село Осиково.

Начинът на разполагане на оборудването н помпената станция е определено от разположението на сградата в имота, черпателния резервоар и трасето на тласкателния водопровод, както и от нормативните изисквания и осигуряване на достъп до обслужване на агрегатите.

Смукателен водопровод – предвижда се да се изгради от стоманени тръби Ф159 с дължина 4,50 м.

Общият напор на помпата ще бъде определен като сума от преодоляваната геодезична височена (от водното ниво в черпателния резервоар до вливната тръба в облекичетелната шахта в местността „Тикларник" на кота 1459,453 м), загубите по дължина, местните загуби в смукателния и тласкателния водопроводи и 2 м допълнителен напор за изтичане на водата. Помпата трябва да бъде с характеристика: Q=15 л/с, V=1,24 м/с, H=180 м.

Предвижда се на обекта да бъдат монтирани 2 помпи, една работна и една резервна.

Предвижда се автоматично управление на помпите в зависимост от горно и долно ниво на черпателния резервоар и горно ниво в облекчителната шахта.

В черпателния резервоар са предвидени нивосигнализатори. След като се понижи водното ниво в черпателния резервоар с о,70 м, помпата трябва да изключи. При горно водно ниво помпата да включи. Спирането и пускането на помпата ще става чрез . За топла вода се предвижда 10 литров бойлер. спирателен кран с ел.задвижка. Непосредствено до спирателния кран се предвижда електроконтактен манометър. Във облекчителната шахта се предвижда автоматичен поплавък, както и в резервоара над селото. При пълен резервоар притока на вода спира.

Битовата част на сградата ще се водоснабди от тласкателния водопровод. Битовите отпадъчни води от помпената станция ще се заустят във водоплътна изгребна яма, която ще се изгради до сградата на помпената станция.

По пода на машинната зала, черпателния резервоар и склада ще се положи циментова замазка в два пласта. Стените на машинната зала ще се облицоват с фаянс, а по стените на черпателния резервоар ще се положи циентова замазка в два пласта. Площадката на помпената станция и водохващането ще се огради с ограда от стомано-бетонове колове и мрежа. Достъпът ще се осъществява през метална врата.

В черпателния резервоар ще бъдат изпълнени следните тръбни системи: Вливно система, хранителна система и преливно-изпразнителна система.

Водопроводната мрежа в помпената станция се предвижда да се изпълни от

стоманени тръби и фасонни (присъединителни) части /фланшови накрайници, колена и тройници/ за налягане PN 20 и диаметър Ф1594,5с.

По трасето на водопровода ще се изградят следните съоръжения:

- изпразнителни шахти – 14 броя;

- автоматични въздушници – 15 броя;

- разпределителна шахта – 1 брой;

- удароубивателна шахти – 1 брой.

Всички шахти ще се отводняват.

При връзката със съществуващия водопровод на село Рибново от река Бързата и водопровода от водохващането на река Вищерица се предвижда да се изгради събирателна шахта на кота 1358,23 м. На всеки водопровод ще се монтира обратна клапа и спирателен кран. Шахтата ще се изгради от стоманобетон.

В ниските точки по трасето на водопровода се предвижда да се изградят изпразнителни шахти. Чрез спирателен кран и изпразнителна система тръбната мрежа ще се изпразва при необходимост.

В най-високите точки по трасето на водопровода се предвижда монтиране на автоматични въздушници.

Външното захранване на помпената станция с електрическа енергия ще се извърши от съществуващ трафопост (ТП) /селски тип/, собственост на ТП „ДГС-Места“, посредством изграждане на нова въздушна линия ниско напрежение (ВЛ НН) от ТП до обекта. За целия обект се предвижда LED осветление, като типа и степента на защита на осветителите ще бъдат съобразени с предназначението на помещенията.

Предвиждат се изкопни работи за полагане на водопровода на дълбочина 1,20 метра, механизирано и ръчно, като врив няма да се използва.

Няма необходимост от изграждане или промяна на пътната инфраструктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Разрешително за ползване на воден обект – река Вищерица, Разрешение за строеж и учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на

културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- населено място: *Осиково*

- община: *Гърмен*

- поземлен имот: 54184.1.105

- географски координати:

	X	Y
1.	4629618	357972
2.	4029617	357980
3.	4629604	357980
4.	4629605	357971

- собственост: *ЮЗДП ТП „ДГС – Гърмен", сграда № 2 в имота се предвижда да се закупи от община Гърмен*

- близост до или засягане на елементи на националната екологична мрежа (НЕМ):

Площадката не засяга и не е в близост до съществуващи защитени територии и елементи на националната екологична мрежа

- територии за опазване на обектите на културното наследство: *няма*

- очаквано трансгранично въздействие: *не се очаква*

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: *не е необходимо*

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

- природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Ще се използват пясък,баластра и вода.

Строителните материали – бетонови, арматурна стоманена, тръби ще се доставят в готов вид от фирмата изпълнител а останалите видове СМР ще се изпълняват на обекта.

Ежедневната експлоатация на водоснабдителните системи е свързана с ползване на вода от съществуващи водоизточници, за които ще бъде издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – *Ще се ползва питейна вода от съществуващи водоизточници, с издадени разрешителни за водоползване.*

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството при работата на машините ще се отделят изгорели (отработени) газове от въглероден оксид, серни и азотни оксиди, въглеводороди, прах,

твърди неизгорели частици от горивото, термично замърсяване и отделяне на неприятни миризми от изгорелите газове (както при всяко строителството). Като цяло това въздействие ще е краткотрайно и в незначителни количества, само през светлата част на деня.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството

- *бетон*
  код: 17 01 01
  количество – 1м^3

- *пластмаси*
  код: 17 02 03
  количество – 0,020т1м^3

- *битови отпадъци*
  код: 20 03 01
  количество – 1м^3

-*изкопани излишни земни маси*
код: 17 05 06

По време на експлоатацията
смесени битови отпадъци
код: 20 03 0
количество – 1м^3

- предвиждания за тяхното третиране:

Битовите отпадъци ще се депонират по общия ред на депото за ТБО използвано от община Гърмен, от фирма с Разрешително за дейности с такива отпадъци.

Всички останали отпадъци ще се предават по договор за третиране на фирми, която имат Разрешително за дейности с такива отпадъци.

Излишните земни маси са отпадък по смисъла на ЗУО, на когато не са замърсени може да се използват при техническа рекултивация на терени или да се депонират в негативни форми от общината.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Битовите отпадъчни води от помпената станция ще се заустят във водоплътна изгребна яма, която ще се изгради до сградата на помпената станция.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

По време на строителството и експлоатацията на площадката за ИП няма да са налични опасни вещества, класифицирани, съгласно Приложение № 3 на ЗООС.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 07.03.2025 година

подписът е заличен по чл.59 от ЗЗЛД

Уведомител: .....

/Феим Ахмед Иса/